

## Przetarg Nieograniczony:

**„Wykonanie robót związanych z realizacją instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynkach wielorodzinnych nr 7 i 8 na os. Wojska Polskiego w Grodzisku Wielkopolskim”**

### Wyjaśnienia do Warunków Zamówienia

#### **PYTANIE NR 1.**

Dzień dobry.

W kosztorysie podany jest typ wodomierza DIEHLL ALTAIR V3 CW z nakładką radiową.

Czy istnieje możliwość zastosowania innego typu wodomierzy?

#### **ODPOWIEDŹ NR 1.**

Zamawiający wyraża zgodę na alternatywne zastosowanie wodomierzy:

**Diehl Aries 1,6 15/110 R100** z nakładkami radiowymi.